

WZWiK.ZP.15.4.2014

WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-680
NIP 6090071419, Regon 260733356
Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000490379

Włoszczowa, 2014-05-20

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: wyjaśnienia na zapytania do SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 30 000 euro na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz .423) - prowadzonego **w trybie przetargu nieograniczonego**:

**„Wymiana istniejących odcinków kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 24 mb
w ul. 1 Maja we Włoszczowie”**

Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP 154540-2014; data zamieszczenia 08.05.2014r.

W związku ze złożonymi w dniu 15.05.2014r. zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o treści:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby rury i kształtki kamionkowe spełniały wymagania dotyczące nasiąkliwości zgodnie z normą PN EN 295-1:2013-06E zawarte w pkt. 5.1.4?
2. Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu, zastosowanie rur i kształtek kamionkowych kielichowych wewnątrz glazurowanych DN 200 mm systemu C z uszczelką S produkowanych zgodnie z normą PN EN 295?

Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia:

1. Tak. Zamawiający wymaga zastosowania rur i kształtek kamionkowych kielichowych, które są wyprodukowane zgodnie z normą PN EN 295-1:2013-06E.
2. Tak. Dopuszcza.

PREZES ZARZĄDU


Henryk Koczmarowski