

Włoszczowa, 2014-08-14

WZWiK.ZP.37.8.2014

Wszyscy Wykonawcy

dot. : wyjaśnienia na zapytania (1) do SIWZ :

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (mniejsza niż kwota 414 000 euro) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.) – dostawy:

Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej

Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP 268224-2014; data zamieszczenia 12.08.2014 r.

W związku ze złożonymi w dniu 12.08.2014 r. zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o treści :

Z tego co nam wiadomo Państwo muszą otrzymać dostawę w ciągu 24 godzin u siebie, dlatego moje pytanie brzmi: czy dopuszczają Państwo możliwość dostawy armatury do 48 godzin?

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie, ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa odpowiada:

Zamawiający wymaga dostawy armatury wodno-kanalizacyjnej w ciągu 24 godzin od złożenia zapotrzebowania telefonicznego lub faxowego, w przypadku nagłych awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

W pozostałych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy armatury wodno-kanalizacyjnej w ciągu 48 godzin.

PREZES ZARZĄDU

Henryk Kaczmarek