

Nyymieszono na tablicy ogłoszeń w dn. 25.09.2014r godz. 14.30
A. Raj



WZWiK.ZP.42.9.2014

Włoszczowa, 2014-09-25

WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-680
NIP 6090071419, Regon 260733356
Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000490379

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: wyjaśnienia na zapytania do SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (kwota mniejsza niż 5 186 000 euro) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423) - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

**„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompownią ścieków P2
w miejscowości Kurzelów Gmina Włoszczowa”
realizowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**

Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP 306852-2014; data zamieszczenia 16.09.2014r.

W związku ze złożonymi w dniu 25.09.2014r. zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o treści:

1. Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo Zamówień Publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz.2, Art. 30 opisując przedmiot zamówienia publicznego za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga ze względu na istnienie wód gruntowych i konieczność utrzymania 100% szczelności kanału, żeby na w/w zadaniu rury i kształtki kamionkowe, stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność na złączach 2,4 bara gwarantowaną przez Aprobatę Techniczną, wydaną zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania”?
2. Czy Zamawiający wymaga, aby rury i kształtki kamionkowe spełniały wymagania dotyczące nasiąkliwości zgodnie z normą PN EN 295-1:2013-06E zawarte w pkt. 5.1.3?
3. Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu, zastosowanie rur i kształtek kamionkowych kielichowych wewnątrz glazurowanych DN 200 mm systemu C z uszczelką S produkowanych zgodnie z normą PN EN 295?
4. Czy Zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby złączy wymaga zastosowania rur kamionkowych w odcinkach 2,5m?

Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia:

1. Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej z dz. II Opis – Kanały ściekowe; 1.2 Rury do budowy kanałów – str. 12 Zamawiający wymaga min. szczelności na poziomie 2,4 bara.
2. Tak. Zamawiający wymaga zastosowania rur i kształtek kamionkowych kielichowych, które są produkowane zgodnie z normą PN EN 295-1:2013-06E.
3. Tak. Dopuszcza.
4. Zamawiający dopuszcza stosowanie rur kamionkowych kielichowych w odcinkach 1,5-2,5 m.

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy
2. a/a

PREZES ZARZĄDU

Henryk Kaczmarski