



Włoszczowa 08.01.2015r.

WZWiK.341.11.2014.JRP-14
WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-680
NIP 6090071419, Regon 260733356
Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000490379

Wszyscy Wykonawcy

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (mniejsza niż kwota 5 186 000 euro) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych p.n.:

Kontrakt 3: „Modernizacja oczyszczalni ścieków”
realizowane w ramach Projektu pn.

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1

Numer ogłoszenia o zamówieniu w BIP 421770 -2014 r. data zamieszczenia 30.12.2014 r.,

Na podstawie art. 38. ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), Zamawiający Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie, ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu polegającej na:

Rozdział VIII pkt. 1 ppkt. C (str. 13 SIWZ) jest:

- dysponuje lub będzie dysponował osobą pełniącą funkcję Technologa, który posiada następujące kwalifikacje:

Łącznie, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku - technologa oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów lub specjalisty ds. rozruchów oczyszczalni ścieków o przepustowości min. Qśrd 2.700 m³/d. Technolog winien wykazać się wykształceniem wyższym w kierunku inżynieria środowiska lub pokrewnym – potwierdzającym wykształcenie w kierunku technologii oczyszczalni ścieków. Do wykazania minimum 2 zadania spełniające powyższe warunki.

A powinno być: Rozdział VIII pkt. 1 ppkt.C w brzmieniu:

- dysponuje lub będzie dysponował osobą pełniącą funkcję Technologa, który powinien spełniać następujące wymagania:

1. Technolog – wykształcenie wyższe w kierunku inżynieria środowiska lub pokrewnie – potwierdzające wykształcenie wyższe w kierunku technologii oczyszczalni ścieków oraz co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku technologa oczyszczania ścieków dla oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów (2 zadania)

i

2. Specjalista ds. rozruchów – co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym minimum dwa zadania polegające na wykonaniu rozruchu oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd =2700 m³/d.
Przy czym dopuszcza się pełnienie funkcji Technologa przez dwie osoby odrębnie w zakresie technologa i specjalisty ds. rozruchów.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy

2.a/a

PREZES ZARZĄDU

Henryk Kaczmarski