



INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



WZWiK.341.11.2014.JRP-14

Włoszczowa 02.02.2015r.

WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-680
NIP 6090071419, Regon 260733356
Sąd Rej. w Kielcach, KRS 0000490379

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: wyjaśnienia na zapytania (9) do SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (mniejsza niż kwota 5 186 000 euro) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – roboty budowlane.

**Kontrakt 3: „Modernizacja oczyszczalni ścieków”
realizowane w ramach Projektu pn.
UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE
AGLOMERACJI WŁOSZCZOWA
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa,
działanie 1.1**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – roboty budowlane pn.: **Kontrakt 3: „Modernizacja oczyszczalni ścieków”** - numer ogłoszenia o zamówieniu w BIP 421770-2014, data zamieszczenia 30.12.2014 r., do Zamawiającego wpłynęło dnia 29.01.2015r. pytanie wykonawcy, na które udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie o treści:

Zamieszczona na stronie przez Zamawiającego dokumentacja projektowa nie opisuje w sposób wystarczający przedmiotu zamówienia. Zamieszczony projekt wykonawczy – branży elektrycznej i AKPiA zawiera liczne braki uniemożliwiające rzetelną wycenę przedmiotu zamówienia. W dokumentacji wykonawczej brak jest schematów oraz rysunków elewacji rozdzielnic oraz skrzynek sterowniczych, brak jest również opisu innych elementów cenotwórczych m.in.:

- brak schematu rozbudowy rozdzielnicy R1

- brak schematu oraz planu elewacji rozdzielni AKPiA, odpowiedź na pytanie nr 5 z dn. 14.01.2015r. zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 28.01.2015r. jest niewystarczająca do wyceny tej rozdzielni. Z odpowiedzi wynika, że w szafie o wymiarach 800x2000x300 ma zostać zainstalowany tylko sterownik PLC. Jest to rozdzielnia sterująca większością urządzeń technologicznych tak więc jej schemat jest elementem kluczowym z punktu widzenia przedmiotu Zamówienia.

- brak schematu oraz planu elewacji skrzynek sterujących SZ12, 14, 18, 22, odpowiedź na pytanie nr 4 z dn. 14.01.2015r. zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 28.01.2015r. jest niewystarczająca do wyceny skrzynek. Prosimy określić ile i jakich elementów ma się znajdować w poszczególnych

skrzynkach oraz podać przykładowe materiały wykonania tak aby wszyscy Wykonawcy wycenili jednakowo skrzynki.

- brak informacji o oprawach oświetleniowych jakie należy zabudować na słupach oświetlenia zewnętrznego (model, moc)

- brak informacji o oprawach, które należy wymienić w budynku socjalno-technicznym (model, moc).

Dotychczasowe odpowiedzi odnośnie powyższych braków w dokumentacji nie rozwiewają wątpliwości co do wymagań Zamawiającego w tym zakresie.

Zgodnie z Art. 29 Ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych cyt.:” Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”, na Zamawiającym spoczywa opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny. W związku z tym prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o elementy wymienione powyżej niezbędne do prawidłowej wyceny przedmiotu Zamówienia oraz o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni od czasu uzupełnienia dokumentacji.

Odpowiedź

- Rozdzielnica R1 podlegać będzie rozbudowie o dodatkowe zabezpieczenia dla potrzeb zasilania projektowanych urządzeń technologicznych, opisanych w Projekcie oraz w odpowiedziach na pytania z dnia 14.01.2015r. Schemat rozbudowanej rozdzielnicę dołączyć do Dokumentacji Powykonawczej.

- Przedstawione w Projekcie oraz opisane w odpowiedziach na pytania założenia wykonania systemu sterowania oczyszczalnią ścieków należy traktować jako wytyczne wykonania. Z uwagi na charakter kontraktu (rozliczenie ryczałtowe) doświadczony Wykonawca powinien bez trudu oszacować koszt wykonania Projektu Wykonawczego oraz koszt prac do wykonania aby w pełni spełnić opisane w dokumentacji wymagania.

- Skrzynki należy wyposażyć zgodnie z odpowiedzią na pytania z dnia 14.01.2015r., skrzynki powinny umożliwić: przełączanie trybu sterowania (Lokalne – 0 – Zdalne), lokalne załączanie i wyłączanie napędu. Skrzynki powinny być wyposażone w wyłącznik remontowy. Szczelność kompletnych skrzynek powinna być nie niższa niż IP55. Schematy sterowania należy wykonać po wyborze konkretnych przetwornic częstotliwości, których na tym etapie Zamawiający nie może wskazać. Schematy dołączyć do dokumentacji Powykonawczej.

- Oprawy należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami na etapie realizacji robót.

- Typ i moc opraw należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami na etapie wykonywania robót.

Zamawiający przypomina, że częścią postępowania przetargowego jest możliwość dokonania przez Oferenta wizji lokalnej.

Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert – 05.02.2015r.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy
2. a/a

PREZES ZARZĄDU
Henryk Kaczmarowski