



Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl

NIP 6090071419, REGON 260733356

WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-680
NIP 6090071419, Regon 260733356
Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000490379
WZWiK.341.5.2015

Włoszczowa 21.09.2015r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: wyjaśnienia na zapytania (2) do SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P2 w miejscowości Konieczno – Gmina Włoszczowa – ETAP III”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P2 w miejscowości Konieczno – Gmina Włoszczowa – ETAP III”, numer ogłoszenia o zamówieniu w BIP 242268-2015, data zamieszczenia 16.09.2015 r. do Zamawiającego w dniu 21.09.2015r. wpłynęło pytanie wykonawcy, na które udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1:

Prosimy o zamieszczenie przedmiarów w wersji edytowalnej (ath.)

Odpowiedź 1:

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej: www.wzwik-wloszczowa.pl przedmiary robót w wersji edytowalnej (ath.) pn.:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV fi 200 Konieczno,
- kanał tłoczny PE fi 160 mm,
- przepompownia ścieków P2 z robotami drogowymi, ogrodzeniem, murem oporowym prefabrykowanym przy przepompowni ścieków,
- odcinki boczne PCV fi 160 mm.

Zamawiający informuje, że nie posiada w wersji edytowalnej przedmiaru robót z branży elektroenergetycznej: przyłącze kablowe N.N., złącze pomiarowe oraz wewnętrzna linia zasilająca i szafa zasilająco-sterownicza do zasilania w energię elektryczną i sterowania pracą przepompowni ścieków P-2.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy
- 2.a/a

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Maciejczyk