



Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl

NIP 6090071419, REGON 260733356

WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-680
NIP 6090071419, Regon 260733356
Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000490379

Włoszczowa 29.09.2015r.

WZWiK.341.5.2015

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: wyjaśnienia na zapytania (5) do SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P2
w miejscowości Konieczno – Gmina Włoszczowa – ETAP III”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P2 w miejscowości Konieczno – Gmina Włoszczowa – ETAP III”, numer ogłoszenia o zamówieniu w BIP 242268-2015, data zamieszczenia 16.09.2015 r. do Zamawiającego w dniu 28.09.2015r. wpłynęło pytanie wykonawcy, na które udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1:

Dokumentacja przetargowa „Dokumenty formalno-prawne” Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie nr ZDP 7331/77/08 z dnia 27.03.2008r. wraz z późniejszymi zmianami, informuje Wykonawców o sposobie odtworzenia nawierzchni oraz poboczy dróg. Zgodnie z decyzją należy wykonać w miejscach, w których kanalizacja przebiega w jezdni w osi pasa ruchu lub w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi jezdni ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej o grubości min. 6 cm na całej szerokości jezdni oraz w miejscach w których kanalizacja przebiega w odległości nie mniejszej niż 1,50 m od krawędzi jezdni w przypadkach uszkodzenia jezdni należy założyć ułożenie nawierzchni bitumicznej grubości 6 cm na całej szerokości pasa ruchu.

Prosimy o udzielenie informacji dla jakiej kategorii ruchu należy wycenić nawierzchnię bitumiczną gr. 6 cm?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że 2017 r. planowana jest inwestycja pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T na odc. 3,1 km w miejscowości Konieczno”.

W związku z powyższym po uzgodnieniu z Zarządem Dróg Powiatowych we Włoszczowie, Zamawiający będzie wymagał na całym zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków P2 w miejscowości Konieczno – Gmina Włoszczowa – ETAP III” następujących sposobów odtworzenia nawierzchni bitumicznej i pobocza pasa drogowego:

- na odcinkach, gdzie sieć kanalizacyjna przebiega w poboczu po zakończeniu prac, pobocza należy utwardzić materiałem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu nie mniejsza niż 10 cm,
- w miejscach, których kanalizacja przebiega w poboczu, w przypadkach uszkodzenia jezdni należy naprawić uszkodzone miejsce z przycięciem krawędzi do kształtów prostokątnych,
- w miejscach, w których kanalizacja przebiega w jezdni bitumicznej należy założyć odtworzenie nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z tłuczni kamiennego po trasie wykonanego wykopu pod kanalizację z przycięciem krawędzi do kształtów prostokątnych (przyjęta gr. nawierzchni bitumicznej 7 cm, podbudowa z tłuczni kamiennego łączna grubość warstwy (dolna i górna - gr. 25 cm),

- należy odbudować rowy przydrożne oraz odtworzyć zjazdy do posesji i pól po stronie pasa drogowego w którym prowadzone są roboty i przywrócić pas drogowy do stanu pierwotnego po uwzględnieniu w/w warunków

Do wyceny nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm należy przyjąć kategorię ruchu – KR 3.

UWAGA!

Zamawiający informuje, że w latach 2013-2014 w pasie drogi powiatowej Nr 0227T w sąsiedztwie zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, tłocznej i kanałów bocznych został zbudowany przewód światłowodowy.

Z dokładną lokalizacją tego urządzenia podziemnego można zapoznać się na stronie internetowej: www.powiat-wloszczowa.pl

Ścieżka: www.powiat-wloszczowa.pl – e-PODGiK – Uruchom serwis mapowy - Użytkownik: mieszkaniec – Hasło: mieszkaniec.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy

2.a/a

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Maciejczyk