

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
[www.wzwik-wloszczowa.pl](http://www.wzwik-wloszczowa.pl)

---

**Włoszczowa: DOSTAWA WODOMIERZY DO WODY ZIMNEJ: ZADANIE  
1:Dostawa wodomierzy ( z półśrubunkami i uszczelkami ) do wody  
zimnej. ZADANIE 2:Dostawa wodomierzy przemysłowych  
kołnierzowych do wody zimnej.**

**Numer ogłoszenia: 318800 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** nieobowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

- zamówienia publicznego  
 zawarcia umowy ramowej  
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. , ul. Wiejska 55,  
29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie, tel. 41 39 43 680, faks 41 39 43 680.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.wzwik-wloszczowa.pl](http://www.wzwik-wloszczowa.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: sp. z o.o..

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** DOSTAWA WODOMIERZY DO WODY  
ZIMNEJ: ZADANIE 1:Dostawa wodomierzy ( z półśrubunkami i uszczelkami ) do wody zimnej. ZADANIE  
2:Dostawa wodomierzy przemysłowych kołnierzowych do wody zimnej..

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych ( nieregenerowanych) wodomierzy do wody zimnej.Zadanie 1: Zakres rzeczowy obejmuje dostawę do Zamawiającego nw wodomierzy (z półśrubunkami i uszczelkami) do wody zimnej: wodomierz DN 15, JS wirnikowy 1,5 wg GUM (2,5 klasa wg MID ), kl. B, suchobieżny, długość zabudowy 110 mm - 50szt, wodomierz DN 20, JS wirnikowy 1,5 wg GUM (2,5G1 klasa wg MID), kl. B, suchobieżny, długość zabudowy 130 mm - 1000 szt., wodomierz DN 25, JS wirnikowy 3,5 klasa wg GUM (6,3 klasa wg MID), kl. B, suchobieżny, długość zabudowy 165 mm - 10 szt., wodomierz DN 32, JS wirnikowy 6,0 klasa wg GUM (10,0 klasa wg MID), 6,0 , kl. B, suchobieżny, długość zabudowy 260 mm -

10 szt., wodomierz DN 40, JS wirnikowy 10,0 klasa wg GUM (16,0 klasa wg MID), kl. B, suchobieżny, długość zabudowy 300 mm - 10 szt., półśrubunki DN 40 - 6 kpl., półśrubunki DN 20 - 300 kpl., półśrubunki DN 15 - 20 kpl., uszczelki DN 20 - 2000 szt., uszczelki DN 15 - 200 szt. Wodomierze muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064 Wodomierze śrubowe, PN-EN 14154-1 Wodomierze. Wymagania ogólne, PN-EN 14154-2 Wodomierze. Instalacja i warunki użytkowania oraz posiadać aktualną cechę legalizacyjną - posiadanie cechy legalizacyjnej nadanej w roku dostawy do Zamawiającego. Na wodomierzu powinny być umieszczone w sposób trwały i czytelny, oddzielnie albo w jednym miejscu następujące oznaczenia: nazwa lub znak producenta, znak fabryczny, rok produkcji, numer fabryczny, jedna lub dwie strzałki wskazujące kierunek przepływu, jednostka miary m<sup>3</sup>.

Wymagania techniczne wodomierzy: fabrycznie nowe i nieregenerowane, każdy wodomierz musi być zalegalizowany w roku, w którym zostało złożone zamówienie, dotyczy również dostaw cząstkowych, sukcesywnych, obudowa wodomierza musi uniemożliwiać ingerencję z zewnątrz, hermetyczne i odporne na zaparowania liczydła, zabezpieczenie antymagnetyczne, blokada pełnego obrotu liczydła, niezmienna praca w 100% wilgotności otoczenia, zabezpieczenie liczydła pokrywką, korpus wodomierza nie może być wykonany z tworzywa sztucznego, elementy łączące wodomierz z instalacją muszą: a) spełniać wymagania dla materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną; b) posiadać niezbędną odporność na korozję; c) nie będą wywoływać korozji pozostałych elementów instalacji wodociągowej a wodomierz zachowa obiegową klasę dokładności w czasie eksploatacji. Liczydła wodomierzy powinny być przygotowane do podłączenia bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnych nakładek radiowych i impulsowych do zdalnych odczytów.

Zadanie 2: Dostawa wodomierzy przemysłowych kołnierzowych do wody zimnej. Zakres rzeczowy obejmuje dostawę do Zamawiającego następujących wodomierzy do wody zimnej: wodomierze kołnierzowe przemysłowe proste DN 80 przepływ 100 m<sup>3</sup>/h, długość zabudowy 225mm - 4 szt., wodomierze kołnierzowe przemysłowe proste DN 100 przepływ 160 m<sup>3</sup>/h, długość zabudowy 250mm - 2 szt., wodomierze kołnierzowe przemysłowe proste DN 150 przepływ 400 m<sup>3</sup>/h, długość zabudowy 300mm - 1 szt. Korpus wodomierzy przemysłowych powinien mieć wbudowany króciec optymalnie do podłączenia czujnika ciśnienia. Wodomierze muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-EN 14154-1 Wodomierze. Wymagania ogólne, PN-EN 14154-2 Wodomierze. Instalacja i warunki użytkowania oraz posiadać aktualną cechę legalizacyjną - posiadanie cechy legalizacyjnej nadanej w roku dostawy do Zamawiającego. Na wodomierzu powinny być umieszczone w sposób trwały i czytelny, oddzielnie albo w jednym miejscu następujące oznaczenia: nazwa lub znak producenta, znak fabryczny, rok produkcji, numer fabryczny, jedna lub dwie strzałki wskazujące kierunek przepływu, jednostka miary m<sup>3</sup>. Liczydła wodomierzy powinny być przygotowane do podłączenia bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnych nakładek do zdalnych odczytów. Oferowane wodomierze winny posiadać aktualny atest Głównego Urzędu Miar lub zatwierdzenie typu EWG przetłumaczone na język polski. Wodomierze takie spełniają wymagania normy PN-ISO 4064. Wodomierze muszą posiadać ważny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny dla materiałów mających kontakt z wodą pitną, który należy dołączyć do oferty. Oferowane wodomierze muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki

z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych Dz. U. Nr 209, 2007 poz. 1513; Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, Dz.U. Nr 5/2008, poz.29. Wodomierze muszą posiadać aprobaty techniczne oraz dokumentację międzynarodową. Wymagane jest załączenie wymienionych dokumentów do oferty, wraz z tłumaczeniem na język polski, jeśli dokument jest w języku obcym. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy atesty wodomierzy. Wykonawca, który nie jest producentem wszystkich oferowanych wodomierzy, musi przedstawić autoryzację producenta, którego produkty zamieszcza w swojej ofercie oraz oświadczenie producenta wodomierzy, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę przejmie na siebie te obowiązki. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji ( o który mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp), w ramach którego dopuszcza zmiany podanych w rozdziale II pkt. 3. minimalnych ilości wodomierzy, półśrubunków i uszczelek w granicach do 20%, przy zachowaniu podanych przez Wykonawcę cen jednostkowych..

#### II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

##### **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp do wysokości nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 38.42.11.00-3.

II.1.7) **Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 2.

II.1.8) **Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

II.2) **CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w miesiącach: 12.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### III.2) ZALICZKI

#### III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) **Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykonawca musi złożyć oświadczenie w trybie art.44 ustawy PZP o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ( wg wzoru Załącznik nr 2 do SIWZ).

### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykonawca musi złożyć oświadczenie w trybie art.44 ustawy PZP o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ( wg wzoru Załącznik nr 2 do SIWZ).

### **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykonawca musi złożyć oświadczenie w trybie art.44 ustawy PZP o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ( wg wzoru Załącznik nr 2 do SIWZ).

### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykonawca musi złożyć oświadczenie w trybie art.44 ustawy PZP o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ( wg wzoru Załącznik nr 2 do SIWZ).

### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykonawca musi złożyć oświadczenie w trybie art.44 ustawy PZP o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy ( wg wzoru Załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca dołączy do oferty aktualną polisę ubezpieczeniową, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej w minimalnej wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie prowadzonej działalności, obejmującej przedmiot zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ.

## **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

#### **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

#### **III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

### **III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM**

**W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:**

- zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

#### **Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego: karty techniczne producenta wodomierzy, potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów technicznych określonych w SIWZ; b) aktualny atest higieniczny PZH (poświadczona kopia); c) aktualny atest GUM (poświadczona kopia ) lub zatwierdzenie typu EWG przetłumaczone na język polski; d) Wykonawca, który nie jest producentem wszystkich oferowanych urządzeń , musi przedstawić autoryzację producenta, którego produkty zamieszcza w swojej ofercie oraz oświadczenie producenta urządzeń, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę przejmie na siebie te obowiązki.

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

#### **IV.2.2)**

**przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna**, adres strony, na której będzie prowadzona:

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zamawiający poza przypadkami określonymi w umowie przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy : (1)zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej; (2)o charakterze niezależnym od stron, (3)którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, (4) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, (5)której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą

warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: (1) powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;(2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; (3) z uwagi na niezależne od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. osób reprezentujących strony;(4) z uwagi na niezależne od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. projektanta/ itp. oraz osób reprezentujących strony.

3Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu.

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.wzwik-wloszczowa.pl](http://www.wzwik-wloszczowa.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 29-100 Włoszczowa, ul. Wiejska 55.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:**

02.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 29-100 Włoszczowa, ul. Wiejska 55.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

### **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:** Dostawa wodomierzy ( z półśrubunkami i uszczelkami ) do wody zimnej.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie 1: Zakres rzeczowy obejmuje dostawę do Zamawiającego nw wodomierzy (z półśrubunkami i uszczelkami) do wody zimnej: wodomierz DN 15, JS wirnikowy 1,5 wg GUM (2,5 klasa wg MID), kl. B, suchobieżny, długość zabudowy 110 mm - 50szt, wodomierz DN 20, JS wirnikowy 1,5 wg GUM (2,5G1 klasa wg MID), kl. B, suchobieżny, długość zabudowy 130 mm - 1000 szt., wodomierz DN 25, JS wirnikowy 3,5 klasa wg GUM (6,3 klasa wg MID), kl. B, suchobieżny, długość zabudowy 165 mm - 10 szt., wodomierz DN 32, JS wirnikowy 6,0 klasa wg GUM (10,0 klasa wg MID), 6,0 , kl. B, suchobieżny, długość zabudowy 260 mm - 10 szt., wodomierz DN 40, JS wirnikowy 10,0 klasa wg GUM (16,0 klasa wg MID), kl. B, suchobieżny, długość zabudowy 300 mm - 10 szt., półśrubunki DN 40 - 6 kpl.,

półśrubunki DN 20 - 300 kpl., półśrubunki DN 15 - 20 kpl., uszczelki DN 20 - 2000 szt., uszczelki DN 15 - 200 szt. Wodomierze muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-ISO 4064 Wodomierze śrubowe, , PN-EN 14154-1 Wodomierze. Wymagania ogólne, PN-EN 14154-2 Wodomierze. Instalacja i warunki użytkowania oraz posiadać aktualną cechę legalizacyjną - posiadanie cechy legalizacyjnej nadanej w roku dostawy do Zamawiającego. Na wodomierzu powinny być umieszczone w sposób trwały i czytelny, oddzielnie albo w jednym miejscu następujące oznaczenia: nazwa lub znak producenta, znak fabryczny, rok produkcji, numer fabryczny, jedna lub dwie strzałki wskazujące kierunek przepływu, jednostka miary m<sup>3</sup>. Wymagania techniczne wodomierzy:fabrycznie nowe i nieregenerowane, każdy wodomierz musi być zalegalizowany w roku, w którym zostało złożone zamówienie, dotyczy również dostaw częściowych, sukcesywnych, obudowa wodomierza musi uniemożliwiać ingerencję z zewnątrz, hermetyczne i odporne na zaparowania liczydła, zabezpieczenie antymagnetyczne, blokada pełnego obrotu liczydła, niezmienna praca w 100% wilgotności otoczenia, zabezpieczenie liczydła pokrywką, korpus wodomierza nie może być wykonany z tworzywa sztucznego, elementy łączące wodomierz z instalacją muszą: a) spełniać wymagania dla materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną;b) posiadać niezbędną odporność na korozję;c) nie będą wywoływać korozji pozostałych elementów instalacji wodociągowej a wodomierz zachowa obiegową klasę dokładności w czasie eksploatacji. Liczydła wodomierzy powinny być przygotowane do podłączenia bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnych nakładek radiowych i impulsowych do zdalnych odczytów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji ( o który mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp), w ramach którego dopuszcza zmiany podanych w rozdziale II pkt. 3. minimalnych ilości wodomierzy, półśrubunków i uszczelki w granicach do 20%, przy zachowaniu podanych przez Wykonawcę cen jednostkowych..

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 38.42.11.00-3.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:** Dostawa wodomierzy przemysłowych kołnierzowych do wody zimnej.

**1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zakres rzeczowy obejmuje dostawę do Zamawiającego nw wodomierzy do wody zimnej: wodomierze kołnierzowe przemysłowe proste DN 80 przepływ 100 m<sup>3</sup>/h, długość zabudowy 225mm - 4 szt., wodomierze kołnierzowe przemysłowe proste DN 100 przepływ 160 m<sup>3</sup>/h, długość zabudowy 250mm - 2 szt., wodomierze kołnierzowe przemysłowe proste DN 150 przepływ 400 m<sup>3</sup>/h, długość zabudowy 300mm - 1 szt. Korpus wodomierzy przemysłowych powinien mieć wbudowany króciec optymalnie do podłączenia czujnika ciśnienia. Wodomierze muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-EN 14154-1 Wodomierze. Wymagania ogólne, PN-EN 14154-2 Wodomierze. Instalacja i warunki użytkowania oraz posiadać aktualną cechę legalizacyjną - posiadanie cechy legalizacyjnej



nadanej w roku dostawy do Zamawiającego. Na wodomierzu powinny być umieszczone w sposób trwały i czytelny, oddzielnie albo w jednym miejscu następujące oznaczenia: nazwa lub znak producenta, znak fabryczny, rok produkcji, numer fabryczny, jedna lub dwie strzałki wskazujące kierunek przepływu, jednostka miary m<sup>3</sup>. Liczydła wodomierzy powinny być przygotowane do podłączenia bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnych nakładek do zdalnych odczytów..

**2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 38.42.11.00-3.

**3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.

**4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

