

Znak: ROL.6341.42.2013.II

DECYZJA

Na podstawie art. art. 37, 122 ust. 1 pkt 1, 123 ust. 2, 127, 128, 131 i 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 145), .), art. art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984) — po rozpatrzeniu wniosku Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych, istniejącym wylotem do rzeki Strugi P z oczyszczalni ścieków we Włoszczowie

o r z e k a m:

- I. Udzielam Włoszczowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji, ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków we Włoszczowie do rzeki Strugi P w km 1+000, poprzez istniejący na lewym brzegu rzeki wylot urządzeń kanalizacyjnych.
- II. Lokalizację urządzenia wodnego – wylotu ścieków do rzeki Strugi P określają następujące współrzędne geograficzne: φ 50° 51' 56.66" N, λ 20° 00' 4.14" E.
- III. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam pod następującymi warunkami:
 1. ilość oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych do odbiornika nie będzie przekraczała:
 $Q_{\text{śr. d}} = 3\ 850\ \text{m}^3/\text{dobę}$
 $Q_{\text{max d}} = 4\ 500,0\ \text{m}^3/\text{dobę}$
 $Q_{\text{max h}} = 450,0\ \text{m}^3/\text{h}$
 $Q_{\text{max roczne}} = 1\ 405\ 250\ \text{m}^3/\text{rok}$
 2. ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika oczyszczane będą w oczyszczalni ścieków, w skład której wchodzi:
 - automatyczna stacja zlewna (pomiar ilości i jakości ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi),
 - pompownia ścieków surowych,
 - komora krat z kanałami ściekowymi,
 - piaskownik z kanałami ściekowymi,
 - poletko ociekowe piasku,
 - komora rozdzielcza,
 - reaktor biologiczny,
 - stacja dmuchaw,
 - osadnik wtórny,
 - pompownia recyrkulatu,
 - zagęszczacz osadu,
 - stacja odwadniania osadu,
 - składowisko osadu,

Za zgodność
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Maciejczyk

3. minimalny % redukcji określony w stosunku do ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni:

BZT ₅	90%
ChZT	75%
Zawiesiny ogólne	90%
Fosfor ogólny	85%
Azot ogólny	80%

IV. Określam punkty:

1. kontrolny jakości ścieków:
 - a. surowych - komora krat,
 - b. oczyszczonych – koryto pomiarowe – zwężka zainstalowana w kanale ścieków oczyszczonych o szerokości 0,4 m,
2. pomiarowy ilości ścieków:
 - a. surowych dowożonych wozami asenizacyjnymi – automatyczna stacja zlewna,
 - b. odprowadzanych ścieków oczyszczonych – przepływomierz ultradźwiękowy.

V. Określam sposób postępowania w przypadku awarii urządzeń oczyszczalni ścieków:

1. należy wstrzymać przyjmowanie ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej,
2. należy podjąć działania informacyjne zmierzające do maksymalnego ograniczenia ilości powstających ścieków w obiektach podłączonych do sieci kanalizacji miejskiej, a w skrajnych przypadkach zmniejszyć lub wstrzymać dystrybucję wody z sieci wodociągowej,
3. ścieki dopływające grawitacyjnie systemem kanalizacji miejskiej powinny zostać gromadzone w pompowni ścieków do czasu usunięcia awarii,
4. awaria urządzeń do oczyszczania ścieków powinna zostać usunięta, bez szkody dla środowiska, nie później niż w ciągu 48 godzin od jej wystąpienia.

VI. Zobowiązuję Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji do:

1. utrzymywania w prawidłowym stanie technicznym urządzeń do oczyszczania i odprowadzania ścieków poprzez ich bieżącą konserwację oraz remonty w celu zachowania ich funkcji,
2. poboru próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni oraz pomiaru ich ilości i jakości na zasadach określonych w obowiązującym rozporządzeniu ministra ds. środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w punktach kontrolno-pomiarowych określonych w niniejszej decyzji,
3. codziennego odczytu wskazań urządzenia rejestrującego ilość odprowadzanych ścieków,
4. wykonywania codziennego pomiaru i rejestracji ilości ścieków dopływających do oczyszczalni i wprowadzanych do stacji zlewnej bezpośrednio z wozu asenizacyjnego,
5. prowadzenia ewidencji w zakresie ilości i jakości odprowadzanych ścieków,
6. prowadzenia bieżącej konserwacji rzeki Strugi P w km 0+580 – 1+000 oraz utrzymywania w dobrym stanie technicznym przepustów pod drogą prowadzącą do oczyszczalni na rowie P-1, P-2 oraz Strudze P.

VII. Odstępuję od określenia warunków korzystania z wód w przypadku awarii oczyszczalni, z uwagi na fakt, iż w takiej sytuacji ścieki nieoczyszczone nie będą wprowadzane do odbiornika, gdyż konstrukcja urządzeń oczyszczalni pozwala na zgromadzenie ścieków dopływających grawitacyjnie systemem kanalizacji miejskiej w pompowni ścieków na okres ok. 48 godzin i usunięcie awarii bez szkody dla środowiska.

VIII. Pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych udzielam do 1 listopada 2023 r.

IX. Niniejsza decyzja obowiązuje od dnia 1 listopada 2013 r.

**Za zgodność
z oryginałem**

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Maciejczyk

- X. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów innych ustaw, w szczególności ustawy o ochronie przyrody, ustawy o odpadach.
- XI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, a także nie zwalnia od odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim wynikłe z tytułu eksploatacji.

Uzasadnienie:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa wystąpił do Starosty Włoszczowskiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych, istniejącym wylotem, z oczyszczalni ścieków we Włoszczowie do Strugi P.

Do wniosku został dołączony *Operat wodnoprawny na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w miejscowości Włoszczowa do odbiornika – Strugi P w km 1+000*, opracowany w czerwcu 2013 r. przez mgr Ewelinę Kałużę – SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. w Pszczynie, spełniający wymogi określone w art. 132 ustawy - Prawo wodne oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że ścieki trafiające do oczyszczalni zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984) należy kwalifikować jako ścieki komunalne. Przed odprowadzeniem do odbiornika są one oczyszczane w oczyszczalni, w skład której wchodzi: automatyczna stacja zlewna, pompownia ścieków surowych, komora krat z kanałami ściekowymi, piaskownik z kanałami ściekowymi, poletko ociekowe piasku, koryto pomiarowe, komora rozdzielcza, reaktor biologiczny, stacja dmuchaw, osadnik wtórny, pompownia recyrkulatu, zagęszczacz osadu, stacja odwadniania osadu, składowisko osadu. Proces technologiczny tej oczyszczalni obejmuje mechaniczne, a następnie biologiczne oczyszczanie ścieków, jak również odwadnianie i higienizację powstającego osadu.

Do oczyszczalni trafiają ścieki surowe dopływające grawitacyjnie z kanalizacji miejskiej oraz ścieki dowożone tarem asenizacyjnym, a pochodzące z zakładów przemysłowych i z szamb z miejscowości nieskanalizowanych. Określenie ilościowego udziału ścieków dowożonych do oczyszczalni w odniesieniu do całkowitej ilości odprowadzanych ścieków możliwa jest dzięki nowozainstalowanej automatycznej stacji zlewnej.

Zrzut ścieków oczyszczonych do odbiornika – Strugi P odbywa się poprzez wylot istniejący na lewym brzegu rzeki.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że urządzenia do oczyszczania ścieków pozwolą na oczyszczanie ścieków w taki sposób, aby minimalny % redukcji określony w stosunku do ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni odpowiadał tym określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984), tj. w załączniku nr 1 określającym m.in. minimalny procent redukcji zanieczyszczeń. Z analizy wyników badań ścieków surowych i oczyszczonych załączonych do *Operatu ...* wynika, że wymagana cyt. przepisami redukcja poszczególnych zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód powierzchniowych jest zachowana.

Udzielając pozwolenia nałożono na Wnioskodawcę kilka obowiązków, związanych głównie z prawidłową eksploatacją urządzeń wodnych oraz urządzeń do oczyszczania ścieków. Dotyczą one głównie utrzymywania ich w prawidłowym stanie technicznym i ich bieżącej konserwacji, dokonywania pomiarów ilości i jakości dopływających do oczyszczalni i odprowadzanych ścieków oraz prowadzenia w tym zakresie rejestru. Wyznaczono również punkty: kontrolny i pomiarowy odpowiednio jakości i ilości ścieków surowych i oczyszczonych. Określono sposób postępowania w przypadku awarii oczyszczalni.

Odstąpiono od określania warunków korzystania z wód w przypadku awarii oczyszczalni, z uwagi na fakt, iż w takiej sytuacji ścieki nieoczyszczone nie będą wprowadzane do odbiornika, gdyż konstrukcja urządzeń oczyszczalni pozwala na zgromadzenie ścieków dopływających grawitacyjnie

Za zgodność
z oryginałem

PREZES Zarządu
Ryszard Maciejczyk

systemem kanalizacji miejskiej w pompowni ścieków na okres ok. 48 godzin i usunięcie awarii bez szkody dla środowiska.

Pismem z dnia 3.09.2013 r. strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. W trakcie postępowania do tut. organu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Po zakończeniu postępowania stwierdzono, iż wprowadzanie ścieków do ww. rzeki, przy spełnieniu warunków oraz wykonaniu nałożonych na Wnioskodawcę obowiązków zawartych w niniejszej decyzji nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na nieruchomości sąsiednie. Nie spowoduje także pogorszenia jakości wody w rzece.

Zgodnie z wnioskiem pozwolenia na szczególne korzystanie z wód udzielono na okres 10 lat.

Obecnie korzystanie z wód w ww. zakresie odbywa się na podstawie decyzji tut. organu z dnia 22.10.2003 r. znak: ROL.II.6223/16/03 (zmienionej decyzją z dnia 12.01.2005 r. znak: ROL.II.6223/9/04 i decyzją z dnia 16.09.2009 r. znak: ROL.II. 6223-6/09). Z uwagi na fakt, iż obowiązuje ona do dnia 31.10.2013 r., udzielone niniejszą decyzją pozwolenie obowiązywać będzie dopiero po wygaśnięciu z mocy prawa dotychczasowego pozwolenia, tj. od dnia 1.11.2013 r. Cyt. decyzja z dnia 22.10.2003 r. wygaśnie w związku z upływem terminu, na jaki została wydana.

Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu, dokonane na podstawie art. 127 ust. 6 – Prawa wodnego, zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń tut. Starostwa. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informacja o zamieszczeniu wniosku o udzielenie przedmiotowego pozwolenia w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie została podana do publicznej wiadomości i widniała na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa (fakt ten został odnotowany na kopii informacji znajdującej się w aktach sprawy).

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Podstawę prawną wydania niniejszej decyzji stanowią: art. 122 ust. 1 pkt 1 oraz art. 37 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, w myśl których pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód, którym, w tym przypadku, jest wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych. Zgodnie z art. 131 cyt. ustawy pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego dołącza się operat wodnoprawny i opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Właściwość organów określa natomiast art. 140 – Prawa wodnego, zgodnie z którym, organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem przypadków zastrzeżonych dla marszałka województwa i dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 282 z późn.) Wnioskodawca uiścił opłatę skarbową w wysokości 217zł – część III pkt 24 tabelarycznego załącznika do niniejszej ustawy.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie *, wniesione za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Otrzymują:

- 1) Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
2. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
3. Gmina Włoszczowa
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
4. Polski Związek Wędkarski
Zarząd Okręgu w Kielcach
ul. Warszawska 34A/31 25-312 Kielce
5. a/a.



Z up. STAROSTY
mgr. *[Signature]*
mgr. *[Signature]*
KIEROWNICZKA Wydziału Powiatowego,
Leśnictwa i Gornictwa Środowiska

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzeczce 13b, 03-194 Warszawa (+ operat w wersji elektronicznej)
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce
3. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce


* Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzeczce 13B, 03-194 Warszawa

**Za zgodność
z oryginałem**

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Maciejczyk

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI
29-100 Włoszczowa
ul. Wiśniowa 10



Włoszczowa, 2013-12-23

Znak: ROL.6341.63.2013.II

DECYZJA

Na podstawie art. art. 190 ust. 3 i 4, 191 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2008 r. Dz.U. Nr 25 poz.150 z późn.zm.), art. art. 134 ust. 2 i 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), art. art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w organizacji, ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków we Włoszczowie do rzeki Strugi P

o r z e k a m:

- I. Przenoszę z **Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa** na **Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa** - prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych, istniejącym wylotem do rzeki Strugi P z oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, udzielonego Włoszczowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji, ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa decyzją Starosty Włoszczowskiego z dnia 7.10.2013 r. znak:ROL.6341.42.2013.II.
- II. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa przejmuje wszystkie obowiązki ciążące, w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków we Włoszczowie, a wynikające z cytowanego wyżej pozwolenia wodnoprawnego, ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy - Prawo wodne i ustawy o odpadach.

Uzasadnienie:

Wniosek podyktowany jest rozpoczętym procesem przekształcenia poprzez likwidację dotychczasowego samorządowego zakładu budżetowego, jakim był WZWiK we Włoszczowie, w nowotworzoną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszczowie, adres jw.

Pismem z dnia 28.09.2010 r. strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania. Żadna z nich nie wniosła uwag, zastrzeżeń, nie złożyła dodatkowych wniosków.

Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu, dokonane na podstawie art. 127 ust. 6 – Prawa wodnego, zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń tut. Starostwa. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podano również do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu danych o wniosku o zmianę przedmiotowego pozwolenia w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie.

W związku ze spełnieniem wszystkich przesłanek zawartych w art. 190 ustawy – Prawo ochrony środowiska orzeczono jak w sentencji.

Podstawę prawną wydania niniejszej decyzji stanowią:

1. art. 190 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2008 r. Dz.U. Nr 25 poz.150 z późn.zm.), zgodnie z którym, przeniesienie lub odmowa przeniesienia praw i obowiązków następuje w drodze decyzji,
2. art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zgodnie z którym, jeżeli pozwolenie wodnoprawne dotyczy eksploatacji instalacji, przejęcie praw i obowiązków wynikających

Za zgodność
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Muciejszyk

z pozwolenia następuje na zasadach określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska,

3. art. 140 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, w myśl którego organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

Pouczenie:

I. Decyzja niniejsza:

1. wywołuje skutki prawne po uzyskaniu tytułu prawnego do przedmiotowej oczyszczalni ścieków.
2. wygasa po upływie roku od daty jej wydania, jeżeli wnioskodawca nie uzyskał tytułu prawnego do instalacji, lub jej oznaczonej części (art. 191 ust. 1 – ustawy Prawo ochrony środowiska).

- II. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie*, wniesione za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 282 z późn. zm.) Wnioskodawca uiścił opłatę skarbową w wysokości 100 zł – część I ust. 12 pkt 2 tabelarycznego załącznika do niniejszej ustawy.

Otrzymują:

- 1) Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w organizacji
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
2. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
3. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
4. Gmina Włoszczowa
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
5. Polski Związek Wędkarski
Zarząd Okręgu w Kielcach
ul. Warszawska 34A/31 25-312 Kielce
6. a/a.



Z up. STAROSTY
Cezary Nowak
mgr inż. Cezary Nowak
KIEROWNIK Wydziału Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce
3. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

* Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa

Za zgodność
z oryginałem