



Włoszczowski Zakład Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa  
tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: [oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl](mailto:oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl)  
NIP 6090071419, REGON 260733356

Włoszczowa 06.11.2019 r.

WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.  
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa  
tel./fax 41 39-43-680  
NIP 6090071419, Regon 260733356  
Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000490379

WZWiK.341.6.2019

### **Dotyczy: wyjaśnienia na zapytania (1) do SIWZ**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – roboty budowlane:

#### **Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Włoszczowa:**

**Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji dla miejscowości Międzylesie i Motyczno**

**Zadanie 2: Budowa połączenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – roboty budowlane pn.: „Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Włoszczowa: Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji dla miejscowości Międzylesie i Motyczno, Zadanie 2: Budowa połączenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa” - numer ogłoszenia o zamówieniu w BIP 615468-N-2019, data zamieszczenia 29.10.2019 r., do Zamawiającego wpłynęło pytanie wykonawcy, na które udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym:

- Pytania z dnia 04.11.2019 r. o treści:

#### **Pytanie 1:**

Zapytanie – Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w miejscowości Międzylesie i Motyczno - Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania lub części zadania metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur wzmocnionych typu RC?

#### **Odpowiedź 1:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie całości lub części zadania nr 1 metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur wzmocnionych typu PE RC:

- w przypadku występowania w dokumentacji geologicznej gruntu innego niż margiel na poziomie posadowienia rurociągu, Zamawiający dopuszcza wykonanie metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur wzmocnionych typu PERC SDR 17 lub typu PE RC SDR 11,

- w przypadku występowania w dokumentacji geologicznej skały miękkiej margla na poziomie posadowienia rurociągu Zamawiający dopuszcza wykonanie robót budowlanych metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur wzmocnionych typu PE RC SDR 11.

Zamawiający informuje, że dopuszcza również wykonanie zadania nr 1 metodą wykopu otwartego z zastosowaniem rur wzmocnionych typu PE RC, przy zachowaniu powyższych wymagań dotyczących wykonania zadania metodą przewiertu sterowanego.

Zamawiający informuje, że w ramach zadania nr 2: „Budowa połączenia wodociągu Danków Mały z wodociągiem Włoszczowa” dopuszcza wykonanie zadania lub części zadania metodą przewiertu sterowanego lub wykopu otwartego z zastosowaniem rur wzmocnionych typu PE RC SDR 11.

Otrzymują:

1. Wszyscy Wykonawcy
2. a/a

PREZES ZARZĄDU

*Paweł Strączyński*