



Wz 412.413.3.5.2017

Włoszczowa, 2017-08-07

Znak: ROL.6341.24.2017.II

## DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1, 122 ust. 1 pkt 1, 123 ust. 2, 127, 128, 131 i 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – po rozpatrzeniu wniosku Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego miasta Włoszczowa, ujmującego górnokredowy poziom wodonośny przy pomocy studni wierconych SW I, SW II, nr 1 i d. AGDOM, zlokalizowanych na terenie Włoszczowy, gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie

### o r z e k a m:

- I. Udzielam Włoszczowskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia komunalnego miasta Włoszczowa, ujmującego górnokredowy poziom wodonośny przy pomocy studni wierconych SW I (o głębokości 70 m, wydajności eksploatacyjnej  $Q_e = 183,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , przy depresji  $S_e = 4,35 \text{ m}$ ) – studnia zasadnicza, SW II (o głębokości 70 m, wydajności eksploatacyjnej  $Q_e = 94,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , przy depresji  $S_e = 13,7 \text{ m}$ ) – studnia zasadnicza, nr 1 (o głębokości 60 m, wydajności eksploatacyjnej  $Q_e = 72,29 \text{ m}^3/\text{h}$ , przy depresji  $S_e = 3,5 \text{ m}$ ) – studnia awaryjna i d. AGDOM (o głębokości 30 m, wydajności eksploatacyjnej  $Q_e = 65,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , przy depresji  $S_e = 3,9 \text{ m}$ ), zlokalizowanych na terenie Włoszczowy, w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\text{sr. dob.}} &= 3271,0 \text{ m}^3/\text{dobę}, \\ Q_{\text{max. dob.}} &= 4093,0 \text{ m}^3/\text{dobę}, \\ Q_{\text{sr. h}} &= 170,5 \text{ m}^3/\text{h}, \\ Q_{\text{max. h}} &= 311,0 \text{ m}^3/\text{h} \\ Q_{\text{sr. roczne}} &= 1\,193\,915,0 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

- II. Położenie studni określają następujące współrzędne geograficzne:

1. SW I:  $\varphi 50^\circ 50' 52'' \text{N}$ ,  $\lambda 19^\circ 58' 04'' \text{E}$  – ul. Czarnieckiego
2. SW II:  $\varphi 50^\circ 50' 52'' \text{N}$ ,  $\lambda 19^\circ 57' 50'' \text{E}$  – ul. Konepnoska
3. nr 1:  $\varphi 50^\circ 51' 02'' \text{N}$ ,  $\lambda 19^\circ 58' 58'' \text{E}$  – Brozka
4. d. AGDOM  $\varphi 50^\circ 50' 30'' \text{N}$ ,  $\lambda 20^\circ 00' 24'' \text{E}$  – Jędrzejowska

- III. Przedmiotowe ujęcie będzie eksploatowane dla potrzeb zaopatrzenia w wodę Włoszczowy oraz miejscowości w gminie Włoszczowa: Wola Wiśniowa, Podlipie, Kuzki, Ewina, Czarnca, Kąty i Nieznanowice.

- IV. Zobowiązuję Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa do:

1. utrzymywania wszystkich urządzeń do poboru i rozprowadzania wody w należyтым stanie techniczno-sanitarnym poprzez ich bieżącą konserwację oraz remonty w celu zachowania ich funkcji i sprawności eksploatacyjnej,
2. prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody na podstawie odczytów wskazań wodomierzy zainstalowanych przy każdej ze studni – raz w miesiącu i zapisywania wyników w rejestrze poboru wody,

3. prowadzenia obserwacji poziomu zwierciadła wody w studniach: statycznego i dynamicznego – raz na kwartał oraz rejestrowania wyników pomiarów w książce eksploatacji studni,
4. kontroli jakości wody w zakresie wskaźników fizykochemicznych, organoleptycznych i bakteriologicznych określonych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989), jak również prowadzenia rejestru w tym zakresie,
5. powiadamiania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego o wszelkich zmianach dotyczących obudowy studni, obniżenia się poziomu lustra wody i pogorszenia jakości wody w studni.

V. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód udzielam **do dnia 7 sierpnia 2037 r.**

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, a także nie zwalnia od odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim wynikłe z tytułu eksploatacji.

VII. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów innych ustaw, w szczególności ustawy o ochronie przyrody, ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

#### Uzasadnienie:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa wystąpił do Starosty Włoszczowskiego z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia komunalnego miasta Włoszczowa, ujmującego górnokredowy poziom wodonośny przy pomocy studni wierconych SW I, SW II, nr 1 i d. AGDOM, zlokalizowanych na terenie Włoszczowy, gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie.

Do wniosku dołączono *Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód z ujęcia komunalnego miasta Włoszczowa z utworów kredy górnej, gm. Włoszczowa, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie*, opracowany w maju 2017 r. przez mgr inż. Agnieszkę Śpiewak, spełniający wymogi określone w art. 132 ustawy – Prawo wodne oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym.

Ujęcie komunalne miasta Włoszczowa składa się z następujących studni wierconych:

1. studni SW I - o głębokości 70 m, wydajności eksploatacyjnej  $Q_e = 183,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , przy depresji  $S_e = 4,35 \text{ m}$ , zlokalizowanej w odległości ok. 600 m na południe od Placu Wolności, przy ul. Czarnieckiego,
2. studni SW II - o głębokości 70 m, wydajności eksploatacyjnej  $Q_e = 94,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , przy depresji  $S_e = 13,7 \text{ m}$ , zlokalizowanej przy ul. Koniecpolskiej, w odległości 450 m na zachód od studni SW I. Obecnie studnia nie jest eksploatowana ze względu na remont sieci wodociągowej. Planuje się włączyć ją do eksploatacji w 2017 r,
3. studni Nr 1 – o głębokości 60 m, wydajności eksploatacyjnej  $Q_e = 72,29 \text{ m}^3/\text{h}$ , przy depresji  $S_e = 3,5 \text{ m}$ , zlokalizowanej w południowo – wschodniej części miasta, na osiedlu Brożka przy ul. Wiśniowej (stanowi awaryjne ujęcie wody),
4. studni d. AGDOM - o głębokości 30 m, wydajności eksploatacyjnej  $Q_e = 65,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , przy depresji  $S_e = 3,9 \text{ m}$ , zlokalizowanej we wschodniej części miasta przy ul. Jędrzejowskiej 81, na terenie bazy sprzętowej byłego Przedsiębiorstwa Budowlanego AGDOM S.A.

Obecnie szczególne korzystanie z wód odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.12.2001 r. znak: OSR.II-6811/44/2001, wykonywanego przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ramach następstwa prawnego o którym mowa w art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), obowiązującego do dnia 31.12.2017 r.

Celem zamierzonego korzystania z wód będzie pobór wód podziemnych z utworów kredy górnej (ze studni SW I, SW II, nr 1 i d. AGDOM-u) dla potrzeb zaopatrzenia w wodę miejscowości Włoszczowa, Wola Wiśniowa, Podlipie, Kuzki, Ewina, Czarnca, Kąty i Nieznanowice. W odróżnieniu od dotychczas obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego, w wodę z przedmiotowego ujęcia będzie zaopatrywana również miejscowość Nieznanowice, natomiast miejscowość Knapówka nie została uwzględniona, ponieważ obecnie korzysta ona z ujęcia w miejscowości Czarnca. Pomimo powyższych zmian ilości pobieranej wody z przedmiotowych studni nie ulegną zmianie.

Zasoby wód podziemnych w rejonie miasta Włoszczowa ustalone zostały w *Dokumentacji hydrogeologicznej w kat. „B” ujęcia wód podziemnych z utworów kredy górnej – masyfytu wraz z projektem na rozbudowę ujęcia miejskiego we Włoszczowie*, zatwierdzonej przez Centralny Urząd Geologii dnia 22.08.1979 r., znak KDH/013/4383/B/79. Wynoszą one  $Q_e=600,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji 15 m dla obszaru zasilania  $51,25 \text{ km}^2$ . W celu aktualizacji stref ochronnych komunalnych ujęć wody na terenie miasta Włoszczowa wykonano *Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. „B” ujęcia wód podziemnych z utworów kredy górnej – masyfytu wraz z projektem na rozbudowę ujęcia miejskiego we Włoszczowie* w 2005 r. Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej został przyjęty przez Wojewodę Świętokrzyskiego zawiadomieniem z dnia 24.11.2005 r. znak: ŚR.V.7441-32/05.

Pismem z dnia 22.06.2017 r. strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. W myśl art. 127 ust. 7a ustawy – Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), jeżeli liczba stron postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przekracza 20, do stron innych niż:

- 1) wnioskodawca,
- 2) właściciel wody,
- 3) właściciel urządzeń wodnych,
- 4) uprawniony do korzystania z wód oraz uprawniony do rybactwa,

- stosuje się przepis art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Wobec powyższego, ponieważ w przedmiotowym postępowaniu liczba stron przekracza 20, strony zostały powiadomione poprzez obwieszczenie umieszczone na ww. okres na tablicy ogłoszeń Gminy Włoszczowa oraz sołectw Kuzki, Łachów i Danków Mały. Informacja o prowadzonym postępowaniu, została podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy – Prawo wodne, poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń tut. Starostwa. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informacja o zamieszczeniu wniosku o udzielenie przedmiotowego pozwolenia w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie została podana do publicznej wiadomości i widniała na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa (fakt ten został odnotowany na kopii informacji znajdującej się w aktach sprawy). W trakcie prowadzonego postępowania strony nie wniosły zastrzeżeń, co do udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Z załączonych w *Operacie wodnoprawnym ...* kopii sprawozdań z badań wody pobranej z eksploatowanych ujęć wynika, że jej jakość, w zakresie wskaźników fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych, odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989). Wodę pobieraną z przedmiotowych studni zalicza się do I klasy jakości wód, jedynie zawartość azotanów kwalifikuje ją do II i III klasy jakości.

Ilość wody możliwej do poboru na podstawie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, nie uległa zmianie w stosunku do ilości wynikającej z dotychczas obowiązującej decyzji i będzie wynosiła  $Q_{sr,d} = 3271,0 \text{ m}^3/\text{d}$  (tj. ok. 25% więcej od perspektywicznego zapotrzebowania wody).

Rozporządzeniem nr 13/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17 września 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody podziemnej SW-I, SW-II, SW-V, Nr 1 (os. Brożka) w miejscowości Włoszczowa (Dz. U. Woj. Św. z 2012 r. poz. 2624) ustanowiono strefę ochronną ujęć wody podziemnej SW-I, SW-II, SW-V, Nr 1 (os. Brożka) w miejscowości Włoszczowa z utworów kredowych składającą się z: terenu ochrony bezpośredniej o łącznej powierzchni  $1929 \text{ m}^2$  i terenu ochrony pośredniej obejmującego obszar o powierzchni  $8,89 \text{ km}^2$ . Ww. rozporządzenie zostało zmienione rozporządzeniem nr 20/2014

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody podziemnej SWI, SW-II, SW-V, Nr 1 (os. Brożka) w miejscowości Włoszczowa (Dz. U. Woj. Świąt. z 2014 r. poz. 2960).

Pozwolenie zostało udzielone pod kilkoma warunkami, związanymi głównie z prawidłową eksploatacją ujęcia i ochroną zasobów wodnych, w tym m.in., utrzymania urządzeń do poboru i rozprowadzania wody w należytym stanie techniczno-sanitarnym, poprzez ich bieżącą konserwację i remonty w celu zachowania ich funkcji i sprawności eksploatacyjnej, kontrolowania jakości wody w zakresie wskaźników fizycznych, organoleptycznych, bakteriologicznych i parametrów chemicznych.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), rozważono kwestię możliwego potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia (kwalifikowanego, na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. jako przedsięwzięcie inne niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony) na obszar Natura 2000, uznając, że udzielenie pozwolenia we wnioskowanym zakresie nie spowoduje oddziaływania przedsięwzięcia na Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk:

- *Dolina Górnej Pilicy PLH 260018*, którego granica przebiega w odległości ok. 3,6 km linii prostej w kierunku południowo - zachodnim od studni SW II,

- *Dolina Białej Nidy PLH 260013*, którego granica przebiega w odległości ok. 8,8 km linii prostej w kierunku południowo - wschodnim od studni d. AGDOM.

Przedmiotowe ujęcie komunalne położone jest poza Włoszczowsko - Jędrzejowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, który znajduje się w odległości około 0,8 km na południowy - zachód od studni SW II oraz w odległości około 1,1 km na północny - wschód od studni d. AGDOM.

Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie nie pozostaje w sprzeczności z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 z późn. zm.) oraz zapisami rozporządzenia Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2015 r. poz. 1332).

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ujęcie komunalne miasta Włoszczowa zlokalizowane jest:

- w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) PLRW20006254269 nazwanej Czarna Struga o statusie – naturalna część wód, ocenie stanu – zły, ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, JCWP monitorowana. Celem środowiskowym dla w/w JCWP jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód. Dla Czarnej Strugi przewidziano odstępstwo do roku 2021 z uwagi na brak możliwości technicznych osiągnięcia dobrego stanu wód.

- w obszarze zidentyfikowanym jako jednolita część wód podziemnych (JCWPd) PLGW200084, region wodny środkowej Wisły. Dla wód tego obszaru stan ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry, o ocenie ryzyka – niezagrożona. Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilościowy. Dla przedmiotowej JCWPd nie przewidziano odstępstwa.

Realizacja warunków ustalonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym nie spowoduje pogorszenia stanu ww. JCWP i JCWPd.

Zgodnie z wnioskiem pozwolenia na szczególne korzystanie z wód udzielono na okres 20 lat.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Podstawę prawną wydania niniejszej decyzji stanowi art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), w myśl którego pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód, w tym przypadku na pobór wód podziemnych. Zgodnie z art. 131 ustawy pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego dołącza się operat wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Właściwość organów określa natomiast art. 140, zgodnie z którym organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem przypadków zastrzeżonych dla marszałka województwa i dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) Wnioskodawca uiścił opłatę skarbową w wysokości 217 zł – część III pkt 24 tabelarycznego załącznika do niniejszej ustawy.

### **Pouczenie**

1. Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Włoszczowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
2. Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania może nastąpić nie wcześniej niż po otrzymaniu decyzji.
3. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).
4. Wskutek zrzeczenia się prawa odwołania decyzja niniejsza staje się prawomocna, co oznacza brak możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

### **Otrzymują:**

1. Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
2. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej  
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
3. strony postępowania wg wykazu będącego w aktach sprawy, zawiadomione obwieszczeniem  
dokonanym w trybie art. 49 k.p.a. (na podstawie art. 127 ust. 7a – Prawa wodnego)
4. a/a.

### **Do wiadomości:**

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  
ul. Zarzecz 13b, 00-193 Warszawa (+ operat w wersji elektronicznej)

Z up. STAROSTY

*mgr Ewa Zawadzka*  
Kierownik Wydziału Rolnictwa,  
Leśnictwa i Ochrony Środowiska

