

Włoszczowa dnia 12.10.2022.r.

TE.341.7.2022

INFORMACJA - WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA (1) DO SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. , poz. 1710) pn.:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząbiec oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konieczno, gmina Włoszczowa:

Część 1: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granic posesji w msc. Rząbiec, gm. Włoszczowa

Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic posesji w miejscowości Konieczno, gm. Włoszczowa

realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W związku z częścią 1 w/w zamówienia publicznego: Budowa sieci wodociągowej do granic posesji w msc. Rząbiec, gm Włoszczowa: proszę o informację czy zamawiający wyrazi zgodę na użycie technologii bezwykopowej – wykonanie prac przewiertem sterowanym w całości zabudowy sieci wodociągowej.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie technologii bezwykopowej, tj. wykonanie robót budowlanych sieci wodociągowej przewiertem sterowanym w ramach Części 1: Budowa sieci wodociągowej do granic posesji w msc. Rząbiec, gm Włoszczowa.

W przypadku występowania w dokumentacji geologicznej gruntu innego niż margiel na poziomie posadowienia rurociągu należy sieć wodociągową wykonać z rur wzmocnionych PEHD RC SDR 17, natomiast w przypadku występowania w dokumentacji geologicznej skały miękkiej margla na poziomie posadowienia rurociągu należy wykonać sieć wodociągową z rur wzmocnionych PEHD RC SDR 11. Powyższe roboty należy ująć w kosztorysie ofertowym.

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy zadali przedmiotowe zapytania do postępowania

2. Strona internetowa WZWiK Sp. z o.o.: www.wzwik-wloszczowa.pl

3. Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

4.a/a